

WASSERVERSORGUNG SPEZIAL BAUWERKE

BAUHERR	Wasserversorgung Pontresina 7504 Pontresina GR
PROJEKT	Schachtbau, Sammelschacht Languard
TECHNISCHE DATEN	Bausumme: CHF 1.4 Mio. Bauzeit: April 2003 - Oktober 2006 Länge: 1'750 m Material: Duktilguss Nennweite: DN 200
KURZBESCHRIEB	Aus fünf Quelfassungen, welche im Jahr 2003 neu gefasst wurden, werden die Schüttungen im Sammelschacht Languard (2'360 m.ü.M) gesammelt. Vom SS Languard bis zum Reservoir Clüx (1'892 m.ü.M.) wird im Jahr 2005 eine Druckleitung mit Betriebsdruck 46/63 bar realisiert.
INGENIEURLEISTUNGEN	Projektierung und Bauleitung
REFERENZKONTAKT	Wasserversorgung Pontresina Gian Andri Lehner 081 834 51 27 Brunnenmeister 7504 Pontresina GR

