

WASSERVERSORGUNG QUALITÄTSSICHERUNG

BAUHERR	Wasserversorgung Wpl St. Luzisteig, 7304 Maienfeld armasuisse immobilien (RUAG Schweiz AG)
PROJEKT	Anlagenpflichtenheft (QS)
TECHNISCHE DATEN	Anlagen: 3 Reservoir, 4 Pumpwerke, Druckreduzierschächte Wasserquellen: Quelfassungen und Grundwasserpumpwerk Leitungen: ca. 19 km Ausführung: 2012 - 2014

KURZBESCHRIEB

Für die Wasserversorgung Waffenplatz St. Luzisteig wurde das bestehende Anlagenpflichtenheft überarbeitet und an die neuen Gegebenheiten angepasst (neue Trennung Trink-/Brauchwasser, neues Druckzonenkonzept, aktuelle Richtlinien). Nebst den allgemeinen Angaben zur Organisation und zu den Aufgabenbereichen wurde der aktuelle Bestand des Versorgungssystems aufgenommen sowie die Risiken beurteilt und die notwendigen Massnahmen zur Gefahrenbeseitigung definiert. Zur Dokumentation gehören auch die Formulare und Checklisten zur Protokollierung der Kontroll- und Unterhaltsarbeiten.

INGENIEURLEISTUNGEN Anlagenpflichtenheft APH

REFERENZKONTAKT RUAG Schweiz AG
Martin Wieland 081 303 51 04
Anlagenverantwortlicher WV
Aussenstelle St. Luzisteig
7304 Maienfeld

Waffenplatz St. Luzisteig - Wasserversorgung 11.10.2012
Seite 1/2

Checkliste		Reservoirreinigung Steigwiesen 3 (BR, neu)	
<i>Reservoirreinigung gemäss Instandhaltungsanweisung Infrastruktur VBS, Reg. Nr. HA-0025-012f</i>			
A) Arbeitsvorbereitung			
1	Information Wpl Benutzerorganisation und Feuerwehr:	Datum: <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1	vorgesehene Arbeit, Zeitpunkt und Dauer:	Datum:	<input type="text"/> <input type="text"/>
		Zeitraum:	<input type="text"/> <input type="text"/>
2	Materialvorbereitung		
2.1	Spezielle Arbeitsstiefel	<input type="checkbox"/>	
2.2	Spezielle Arbeitskleider	<input type="checkbox"/>	
2.3	geeigneter Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>	
2.4	saubere Schrubber und Besen	<input type="checkbox"/>	
2.5	bei Bedarf Desinfektionsmittel	<input type="checkbox"/>	
3	Spülen der Sickerleitung mit Schlauchanschluss an Abspritzvorrichtung	Datum:	<input type="text"/> <input type="text"/>
B) Reservoirreinigung Kammer 3 (Brauchwasser, neues Reservoir)			
1	Kammerentleerung Läschwasser		
1.0	Kammer 1 und 2 müssen vollständig befüllt sein.		
1.1	Kammerzuleitungen & Verbindung schliessen	Uhrzeit:	<input type="text"/> <input type="text"/>
1.2	Erleerung durch Öffnen des Leerlaufschiebers		
	Entleerungsdauer ca. 3 Std.		
2	Kammerreinigung		
2.0	Desinfektionschlösser vor Kammertritt eingerichtet.	<input type="checkbox"/>	
	Reinigungsmaterial desinfiziert	<input type="checkbox"/>	
2.1	Reinigung mit Hochdruck-Abspritzpumpe bei Bedarf unter Zugabe von Desinfektionsmittel (Rücksprache mit TGM Meringen);	<input type="checkbox"/>	
	handtrockige Stellen mit Schrubber behandeln mit Schrubber behandeln	<input type="checkbox"/>	
2.2	Kontrolle Boden, Decke und Wand auf Risse, Blasen, Wassereintritte, Belags-Bewuchsbildung, Ablagerungen, usw.	<input type="checkbox"/>	
2.3	Kontrolle Korrosion von Rohrleitungen	<input type="checkbox"/>	
2.4	Spülen von Überlauf-, Entnahme- und Entleerungsleitungen	<input type="checkbox"/>	



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS
armasuisse
immobilien

Wasserversorgung Wpl St. Luzisteig

Anlagen-Nr. : 3678, 3691, 3700
Objektbezeichnung : Wasserversorgung Wpl St. Luzisteig
Anlagen-Name : Waffenplatz St. Luzisteig
Gemeinde : Maienfeld/GR, Fläsch/GR
Kanton : Graubünden

Anlagenpflichtenheft APH